



**ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**  
**Polgármesteri Hivatal**

**JEGYZŐ**  
1033 Budapest, Fő tér 3.

Tárgy: Kiegészítő  
tájékoztatás  
Szám: 14/2011/Közbesz.  
Ügyint: Sárvariné  
Tel: 437-8593  
Fax: 437-8804

Tisztelt Ajánlattevő!

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő út-, és járdahálózat javítási, fenntartási munkái tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és dokumentációjával kapcsolatban tájékoztatás-kérés érkezett.

A kérdésekkel kapcsolatban megjegyzem, hogy Ajánlattevő írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérőtől.

Ajánlatkérő értelmezésében a feltett kérdések inkább indokoláskérésnek, mint kiegészítő tájékoztatáskérésnek minősülnek, azonban Ajánlatkérő azokat az alábbiakban válaszolja meg:

1. kérdés: Mi indokolja az Ajánlattételi Felhívás P/3. pontjában ismertetett minimum követelményt?

Válasz: Összhangban az előírt pénzügyi alkalmassági feltételekkel, a megbízható likviditási stabilitás érdekében – tekintettel a hosszabb átfutási kivitelezési időtartamra is – indokolt a P/3 pontban rögzített minimumkövetelmények meghatározása.

2. kérdés: Mi indokolja, hogy az M/2 alkalmassági minimumkövetelmények között 2 db road scennerrel vezérelt aszfaltfinishert írt elő a Tisztelt Ajánlatkérő? Más szintvezérlésű aszfaltfinisherrel is biztosítható az útügyi előírásoknak megfelelő munkavégzés. Kérjük az alkalmassági minimumkövetelmény megváltoztatását a következőkre: - 2 db vezérelt finisher

Válasz: Ajánlatkérő az M/2 pontban rögzített gépeknél a 2 db road scennerrel vezérelt aszfaltfinisher esetében a szintvezérelt aszfaltfinishert is elfogadja.

3. kérdés: Mi indokolja, hogy a Tisztelt Ajánlatkérő az óbudai temető 30 km-es sugarú-, közúton számított körön belüli távolságra előírt aszfaltkeverő telepet? Kérjük az előírás megváltoztatását 70 km közúton mért távolságon belüli aszfaltkeverő telep meglétére!

Válasz: a 30 km-es sugarú közúton számított körön belüli aszfaltkeverő telep rendelkezésre állását a várhatóan téli időszakban szükségessé váló munkavégzés indokolja. Téli időszakban, különösen esetleges fővárosi forgalmi akadályok felmerülése esetén az aszfalt bedolgozási hőmérsékleten való tartása ezen a távolságon belül biztosított.

4. kérdés: Mi indokolja az M/3 c) pontjában ismertetett felsőfokú munkavédelmi szakember alkalmassági követelményként való szerepeltetését?

Válasz: Az előírt munkavédelmi szakemberrel való rendelkezést a munkavégzés jellege és körülményei indokolják. A munkavégzés nagy forgalmú úthálózatokon, gyalogos közlekedés biztosítása mellett, éjszakai időszakban is történik/történhet, - melynek következtében, ajánlatkérő elvárásaival összhangban, a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében a szakember alkalmazása elengedhetetlenül szükséges.

5. kérdés: Mi indokolja az M/3 d) pontjában ismertetett környezetvédelmi szakmérnök alkalmassági követelményként való szerepeltetését?

Válasz: a környezetvédelmi szakmérnök alkalmazását a kivitelezés olyan jellegű, tervezett koordinálása indokolja, mely garantálja, hogy a beszállítások, a kivitelezés és a keletkezett hulladékok szakszerű és előírászerű kezelése során a környezetben minél kisebb mértékű káros hatás keletkezzen.

6. kérdés: A Tisztelt Ajánlatkérő elfogadja az M/3 c) és d) pontjaiban ismertetett alkalmassági minimumkövetelmények igazolására magánszemélyek rendelkezésre állási nyilatkozatát?

Válasz: igen

7. kérdés: A Tisztelt Ajánlatkérő elfogadja az M/2 pontjában ismertetett alkalmassági minimumkövetelmények igazolására Ajánlattevő nyertességének esetére vonatkozó gépbérleti előszerződéseket?

Válasz: igen

Budapest, 2011. január 10.

Tisztelettel:

Kiss Anita